

関係各位

2025年2月19日
株式会社泰和電器
営業部

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、単極コネクタ100Aシリーズにおきまして、圧着端子を固定するボルトの様
様を変更させていただくこととなりました。
つきましては、下記の通り変更を実施いたしますので、ご確認のほどお願い申し上
げます。
関係各位にはご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、何卒ご理解とご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

単極100Aシリーズ 圧着端子ボルト変更について

1. 変更内容について

単極100Aシリーズにおいて、結線時に圧着端子を取り外す際、ボルトを外すとワッ
シャーが落下し、作業性が非常に悪かったことと存じます。

このたび、圧着端子固定用のボルトについて、現行品ではボルトにスプリングワッ
シャーおよび平ワッシャーを別々に使用しておりましたが、セムスボルト(アプセット
仕様)へ変更致します。

H5-1100



現行ボルト

変更品

2. 対象機種(カラー品も含みます)

○単極コードコネクタ

H5-1100
H5-1100-P
H5-1100-R

○パネル型

HR5-1100
HR5-1100-R
RH5-1100
RH5-1100-P
RH5-1100-R

3. 変更時期について

変更時期につきましては、2025年3月1日生産分より適用となります。
LOTNo.にてご確認いただけますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、ご指定等がございましたら、ご相談いただけますようお願いいたします。

以上